



181520341174

YF202307HJ090



ZBYT4T563



检测报告

报告编号: YTHJ 字第 (202307096) 号

项目名称: 污水检测项目

委托单位: 山东万达热电有限公司

淄博圆通环境检测有限公司



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202307096)号

第 1 页 共 3 页

一、基本信息

受检单位	山东万达热电有限公司				
联系人	孙学智	联系电话	15005463567	地址	山东省东营市垦利区 胜坨镇永莘路 68 号
采样日期	2023.07.11	交样日期	2023.07.12	分析日期	2023.07.12~2023.07.21

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
污水	脱硫废水排放口	pH、汞、砷、硫化物、铅、镉	1 天*3 次

三、样品描述

类别	检测点位	样品状态
污水	脱硫废水排放口(118°27'36"E 37°33'28"N)	浅灰色、液体

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	污水	铅	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.2mg/L
2		镉	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
3		pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/
4		硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.01mg/L
5		汞	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.04μg/L
6		砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3μg/L



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202307096)号

第 2 页 共 3 页

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-01-132	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-031	原子荧光光度计	AFS-8230
ZBYT-01-002	原子吸收分光光度计	TAS-990
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N

现场检测人员：翟兆超、崔鑫

分析检测人员：田蕾、张秀燕、金蕾

编制：

刘尧

批准：

李俊刚

审核：

田蕾

检验检测专用章
2023 年 07 月 22 日



淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告

YTHJ 字第 (202307096) 号

第 3 页 共 3 页

六、检测结果

(一) 污水检测结果

表 1-1 污水检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测参数		
			pH (无量纲)	汞 (μg/L)	砷 (μg/L)
2023.07.11	脱硫废水 排放口	S2307HJ090 A101	7.8	0.05	ND
		S2307HJ090 A201	7.7	0.05	ND
		S2307HJ090 A301	7.6	0.05	ND
采样日期	采样点位	样品编号	检测参数		
			硫化物 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)
2023.07.11	脱硫废水 排放口	S2307HJ090 A101	ND	ND	ND
		S2307HJ090 A201	ND	ND	ND
		S2307HJ090 A301	ND	ND	ND
备注			“ND”表示检测结果低于方法检出限。		

****报告结束****

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：（0533）5201811

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>